



Registrazione numero/Registration number

PED/0497/2226b/15

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ UE

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File
n° 228b/12 del/dated 28/03/2017

si certifica che la Società/we certify that the Company

TECNOCONTROL SRL

Sede legale / Registered office

VIA E. FERMI 98 - 25064 GUSSAGO (BS) - Italia

Unità operativa di / Place of business

VIA MIGLIOLI, 47 - 20090 SEGRATE (MI) - Italia

ha implementato e mantiene un Sistema Qualità che garantisce la conformità al Tipo - Certificato CSI PED/0497/2225b/12 - e ai requisiti ad esso applicabili, secondo la Procedura del Modulo D - Allegato III della Direttiva 2014/68/UE

has implemented and maintains a quality system in compliance to the Type - Certificate CSI PED/0497/2225b/12 - and to the requirements which apply to it, according to the Procedure Module D - Annex III of the 2014/68/EU Directive

REGOLATORI GAS CON MEMBRANA DI SICUREZZA - CON / SENZA FILTRO - SERIE RG

GAS GOVERNORS WITH SAFETY DIAPHRAGM - WITH / WITHOUT FILTER - SERIES RG

PS_{min} 0 barg; PS_{max} 2 barg; TS_{min} -15 °C; TS_{max} +60 °C
Gruppo Fluido/Fluid Group 1 - Categoria/Category IV

Il Fabbricante è autorizzato ad apporre sull'Attrezzatura in pressione di cui sopra, dopo la marcatura CE, il numero di identificazione dell'Organismo Notificato.
Manufacturer is authorized to provide the above pressure Equipment with the CE marking, followed by the Notified Body identification number.

10/10/2015

Prima emissione
First issue

10/10/2018

Rinnovo
Renewal

//

Ultima emissione
Latest issue

09/10/2021

Scadenza
Expiry



PRD N° 032B

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreement



Ing. P. Fumagalli
B. U. Product

0497

pag. 1/1

GQ002 REV.00

CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com


Registrazione numero/Registration number

PED/0497/2225b/15

 SGQ N° 032A EMAS N° 016P
 SGA N° 032D ISP N° 049E
 SCR N° 033F LAB N° 0006
 PRD N° 032B FSM N° 0151

 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
 EA, IAF, e ILAC
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
 Recognition Agreements

CERTIFICATO UE DEL TIPO

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

 Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File
 n° 228b/12 del/dated 28/03/2017

si certifica che la Società/we certify that the Company

TECNOCONTROL S.r.l.

Via Miglioli, 47 - 20090 SEGRATE (MI) - ITALY

ha realizzato il seguente Tipo di attrezzatura in pressione che soddisfa i Requisiti Essenziali di Sicurezza dell'Allegato I e le procedure del Modulo B, Allegato III, della Direttiva 2014/68/UE
 has realized the following Type of pressure equipment that meets the Essential Safety Requirements of Annex I and the procedures of Module B, Annex III, of the 2014/68/EU Directive

REGOLATORI GAS CON MEMBRANA DI SICUREZZA - CON / SENZA FILTRO - SERIE RG

GAS GOVERNORS WITH SAFETY DIAPHRAGM - WITH / WITHOUT FILTER - SERIES RG

RGxxx, RGxxx-HC, RGxxx-FT, RGxxx-HC-FT, RGxxx-TPIO, RGxxx-HC-TPIO, RGxxx-FT-TPIO, RGxxx-HC-FT-TPIO.

 PS_{min} 0 barg; PS_{max} 0,5 barg; TS_{min} -15 °C; TS_{max} +60 °C;

RGxxx-1B, RGxxx-HC-1B, RGxxx-FT-1B, RGxxx-HC-FT-1B, RGxxx-1B-TPIO, RGxxx-HC-1B-TPIO, RGxxx-FT-1B-TPIO, RGxxx-HC-FT-1B-TPIO.

 PS_{min} 0 barg; PS_{max} 1,0 barg; TS_{min} -15 °C; TS_{max} +60 °C;

RGxxx-1B, RGxxx-HC-2B, RGxxx-FT-2B, RGxxx-HC-FT-2B, RGxxx-2B-TPIO, RGxxx-HC-2B-TPIO, RGxxx-FT-2B-TPIO, RGxxx-HC-FT-2B-TPIO.

 PS_{min} 0 barg; PS_{max} 2,0 barg; TS_{min} -15 °C; TS_{max} +60 °C;

 DN/ND: 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1"1/4 (DN32), 1"1/2 (DN40), 2" (DN50), DN65, DN80, DN100,
 Gruppo Fluido/Fluid Group 1 - Categoria/Category IV

10/10/2015

 Prima emissione
 First issue

06/04/2017

 Ultima emissione
 Latest issue

09/10/2025

 Scadenza
 Expiring